



Belge Numarası	276-1-62208/R0
Kuruluşun Adı / Firma Adı	AKARELK.TAAH.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
Kuruluşun Adresi	ORTAMAH.DUMLUPINAR CAD. GÜNEŞ ÇIKMAZI HAN NO:1 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	AKARELK.TAAH.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	ORTAMAH.DUMLUPINAR CAD. GÜNEŞ ÇIKMAZI HAN NO:1 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
Tescilli Ticari Marka	A.K.R
İlgili Standart	TS EN IEC 62208:2023 - Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve KontrolDüzenleriÇin-Genel Kurallar
İlk Belgelendirme Tarihi	28.08.2024
Yeni Yayın Tarihi	28.08.2024
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi	27.08.2027
Belge Kapsamı	

Dahili Modüler Dikili – DS Serisi

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IP41 /IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2200 mm x 900 mm x 900 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 1000W (1850 mm x 900 mm x 900 için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Karkas Sac 1,5 mm Galvaniz Boyasız / Kapı 1,5 mm DKP Boyalı / Üst Kapak 1,2 mm DKP Boyalı / Yan Arka Kapak 1,2 mm DKP Boyalı / Örtü Sacı 0,8 mm DKP Boyalı
- Kilitleme Sistemi Marka – Model: Sermak 002-1 İspanyolet Kollu Kilit
- Boya Özellikleri: İBA / RAL 7035
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: M12 Cıvata (8 Adet)
- M5x10 YSB (300 Adet)
- M8x15 Kanal Cıvata (8 Adet)
- Menteşe: Sermak 409-1 Menteşe

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)



Karekodu kullanarak
belge geçerliliğini
kontrol edebilirsiniz.

28 / 08 / 2024
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).



Belge Kapsamı: AKAR ELK. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
(276-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

Harici Dikili – HC Serisi

- Metal / Zemin Sabitlenen / Bina Dışı / IP54 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2270mm x 900mm x 900mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 500 W (2270mm x 900mm x 900mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Karkas Sac 1,2 mm DKP Boyalı / Kapı 1,2 mm DKP Boyalı / Arka Kapı 1,2 mm DKP Boyalı / Çatı 1,2 mm DKP Boyalı / Örtü Sacı 0,8 mm DKP Boyalı
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: Sermak 008-2 İspanyollet Kollu Kilit
- Boya Özellikleri: İBA / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: M8x120 Saplama Cıvata (4 Adet)
- M5x10 Ysb Cıvata (60 Adet)
- M8x15 Kanal Cıvata (8 Adet)
- Menteşe: Sermak 440-1 Menteşe

Sıva Üstü – FS Serisi

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina İçi / IP 4X / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 1500 mm x 900 mm x 400 mm'e kadar
- IsılGüç Kaybı: 50W (1500 mm x 900 mm x 400 mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Karkas Sac 1,2 mm DKP Boyalı / Kapı 1,2 mm DKP Boyalı / Taban Sacı 1,2 mm DKP Boyasız
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: Sermak 308-1 Yaylı Kilit
- Boya Özellikleri: İBA / RAL 7035
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: G25xH15 Dökme Conta
- M6x30 Punta Cıvata (4 Adet)
- Menteşe: Sermak 409-1 Menteşe

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

28 / 08 / 2024
AtaGürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD.ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı: AKAR ELK. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
(276-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

Sıva Altı – SA Serisi

- Metal / DuvaraSabitlenen/Binalçı/IP4X / IK 10
- Numune Boyutları(hxwx):1550mm x 950 mm x 150 mm
- Isıl Güç Kaybı:100W(1550mmx950mm x 150 mm için)
- Panonun SacKalınlığı(Metal)(mm):Karkas Sac 1,2 mm DKP Boyalı / Kapı 1,2 mm DKP Boyalı / Taban Sacı 1,2mmDKPBoyalı
- Kilitleme SistemiMarka-Model:Sermak 308-1 Yaylı Kilit
- Boya Özellikleri:İBA/RAL7035
- Panonun SoğutmaTipi:Doğal
- Mahfaza MontajŞekli:Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri:G25xH15DökmeConta
- M6x30 Punta Cıvata(4Adet)
- Menteşe: Sermak409-1Menteşe(3Adet)

Piyano Pano – KMP Serisi

- Metal / ZeminSabitlenen/Binalçı/IP4X / IK 10
- Numune Boyutları(hxwx):1100mm x 400 mm x 600 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı:250W(1100mmx400mm x 600 mm için)
- Panonun SacKalınlığı(Metal)(mm):Karkas Sac 1,2 mm DKP Boyalı / Kapı 1,2 mm DKP Boyalı / Üst Kapı 1,2 mm DKPBoyalı/TabanSacı1,2 mm Galvaniz Boyasız
- Kilitleme SistemiMarka-Model:Sermak 308-1 Yaylı Kilit
- Boya Özellikleri:İBA/RAL7035
- Panonun SoğutmaTipi:Doğal
- Mahfaza MontajŞekli:Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri:G25xH15DökmeConta
- M6x30 Punta Cıvata(4Adet)
- M8x15 Kanal Cıvata(4Adet)
- Menteşe: Sermak409-1Menteşe

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

28 / 08/2024
Ata GürülARSLANLI
GenelMüdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).



Belge Kapsamı: AKAR ELK. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
(276-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

IP 65 – Sıva Üstü – SÜ Serisi

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı / IP65 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 800 mm x 600 mm x 300 mm'e kadar
- Isıl Güç Kaybı: 100W (800 mm x 600 mm x 300 mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Karkas Sac 1,2 mm DKP Boyalı / Kapı 1,2 mm DKP Boyalı
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: Sermak 308-1 Yaylı Kilit
- Boya Özellikleri: İBA / RAL 7035
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: G17xH12 Dönme Conta
- Menteşe: Sermak 409-1 Menteşe



28 / 08/2024
Ata GürüİARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

